


(参考) 既往業務成果物 図面



■南校舎1階

No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
1	A`.学習室1	棚	固定不良	スチール棚固定不良	4個	26	H`.男子便所	タイル	劣化	タイル クラック	1箇所	51	K`.児童昇降口	壁	劣化	壁 クラック,浮き300×300	1箇所
2		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	27		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	52		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
3	B`.1年教室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	28	I`.1年生用昇降口	棚	物飛び出し防止	棚 物飛び出し防止対策 無し	12箇所	53		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
4	C`.保険室	棚	固定不良	棚固定不良	1個	29		棚	物飛び出し防止	棚 物飛び出し防止対策 無し	12箇所	54		天井	劣化	天井 ボード水シミ	1枚
5		棚	固定不良	棚固定不良	3個	30		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	55		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
6		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	31		壁	劣化	壁 クラック,浮き300×300	1箇所	56	L`.物置	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
7		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	32		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	57		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
8	D`.理科実験室	ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	1個	33		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	58		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
9		冷蔵庫	固定不良	冷蔵庫固定不良	1台	34		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	59		棚	固定不良	棚固定不良	3個
10		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	35		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	60	M`.階段	壁	劣化	壁 クラック	1m
11		建具	開閉不良	引き違い戸開閉不良	2枚	36		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	61		ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	1個
12	E`.理科準備室	棚	薬品飛び出し防止	棚 薬品,容器飛び出し防止対策 無し	18箇所	37		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	62		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
13		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	38	J`.廊下	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	63		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
14		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	39											
15		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	40		タイル	浮き	タイル浮き	1箇所						
16		棚	薬品飛び出し防止	棚 薬品,容器飛び出し防止対策 無し	12箇所	41		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
17	F`.6年教室	棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	42		タイル	浮き	タイル浮き	1箇所						
18		TV	固定不良	TV固定不良	1台	43		棚	固定不良	スチール棚固定不良	2個						
19		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	44		棚	固定不良	スチール棚固定不良	2個						
20		壁	劣化	壁 クラック,浮き300×300	1箇所	45		棚	固定不良	棚固定不良	1個						
21	G`.女子便所	タイル	劣化	タイル クラック	1箇所	46		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
22		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	47	K`.児童昇降口	壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所						
23		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	48		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
24		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	49		壁	劣化	壁 クラック,浮き300×300	1箇所						
25		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	50		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所						

■南校舎2階

No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
1	M`.階段	壁	劣化	壁 クラック,水シミ	1箇所
2		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
3		壁	劣化	壁 クラック,浮き300×300	1箇所
4	N`.音楽教室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
5		TV	固定不良	TV固定不良	1台
6		ピアノ	固定不良	ピアノ 固定不良	1台
7	O`.音楽準備室	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
8		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
9		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
10	P`.コンピュータ室				
11		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
12		スクリーン	固定不足	スクリーン 固定不足	1台
13	Q`.オブンスペース	棚	固定不良	棚固定不良	2個
14		棚	固定不良	棚固定不良	1個
15		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
16		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
17		TV	固定不良	TV固定不良	1台
18		棚	固定不良	スチール棚固定不良	4個
19		TV	固定不良	TV固定不良	1台
20		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
21		棚	固定不良	スチール棚固定不良	2個
22		棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個
23		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個
24		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
25		壁	劣化	壁 クラック	1箇所

■南校舎2階

No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
26	Q`.オブンスペース	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
27		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
28		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
29		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
30		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
31	R`.女子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
32		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
33		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
34		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
35	S`.男子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
36		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
37	T`.廊下,渡り廊下	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
38		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
39		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
40		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
41		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
42		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
43		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
44		天井	劣化	ボード ビス止め外れ	1本

■北校舎1階

No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
1	A. 印刷室	棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個	26	G. 給湯・印刷室	冷蔵庫	固定不良	冷蔵庫固定不良	1台	51	H. 廊下	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
2		棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個	27		棚	固定不良	棚固定不良	1個	52		棚	固定不良	棚固定不良	1個
3		棚	固定不良	スチール棚固定不良	2個	28		棚	固定不良	棚固定不良	1個	53		棚	固定不良	棚固定不良	3個
4		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	29		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	54	棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	
5		棚	固定不良	棚固定不良	1個	30	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	55	I. 会議室	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	
6	B. 和室	ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	3個	31	タイル	劣化	タイル浮き	1箇所	56		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	
7		棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個	32	タイル	劣化	タイル浮き	1箇所	57		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	
8	C. 応接室・校長室	パネル	固定不良	パネル固定不良	1枚	33	タイル	劣化	タイル剥がれ	1箇所	58		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	
9		ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	1個	34	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	59		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	
10		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	35	壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所	60		J. 図書室	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
11		建具	固定不良	ドアクローザー固定不良	1個	36	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	61	壁		劣化	壁 クラック	1箇所	
12	D. 職員室	棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	37	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	62	壁		劣化	壁 クラック	1箇所	
13		棚	固定不良	スチール棚固定不良	4個	38	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	63	K. 家庭科室	冷蔵庫	固定不良	冷蔵庫固定不良	1台	
14		棚	固定不良	棚固定不良	5個	39	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	64		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個	
15		棚	固定不良	棚固定不良	2個	40	壁	劣化	壁 爆裂	1箇所	65		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	
16		棚	固定不良	スチール棚固定不良	11個	41	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	66		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	
17		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	42	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	67		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所	
18		壁	劣化	壁 クラック		43	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	68		棚	固定不良	棚固定不良	1個	
19		壁	劣化	壁 クラック		44	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	69	AS. 多目的便所	タイル	劣化	タイル クラック	1箇所	
20		壁	劣化	壁 クラック		45	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	70		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	
21		壁	劣化	壁 クラック		46	天井	劣化	天井 ボードひび割れ	1枚	71	L. 職員女子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	
22	E. 放送室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	2個	47	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	72		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	
23		棚	固定不良	棚固定不良	1個	48	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	73	N. 調理室	厨房機器	固定不良	厨房機器固定不良	6台	
24	F. 更衣室	ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	6個	49	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	74		タイル	劣化	タイル 浮き, 剥がれ	1箇所	
25		棚	固定不良	スチール棚固定不良	7個	50	壁	劣化	壁 爆裂	1箇所	75		タイル	劣化	タイル 浮き, 剥がれ	1箇所	

■北校舎1階

No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
76	N. 調理室	タイル	劣化	タイル 浮き,剥がれ	1箇所	101	Y. 階段室	壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
77		タイル	劣化	タイル 浮き,クラック	1箇所	102		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
78		タイル	劣化	タイル 浮き,クラック	1箇所	103		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
79		天井	劣化	天井 ボード水シミ,剥がれ	10枚	104		天井	劣化	天井 浮き300×300	1箇所
80	O. 食品庫	壁	劣化	ボード ひび割れ	1枚	105		天井	劣化	天井 浮き300×300	1箇所
81		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	106		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
82		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	107		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
83	P. 更衣室	タイル	劣化	タイル クラック	1箇所	108		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所
84		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	109		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
85		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	110		壁	劣化	壁 クラック,白華現象	1箇所
86		建具	開閉不良	開き戸 開きにくい	1枚	111		天井	劣化	天井 ボード剥がれ	1枚
87	Q. 休憩室	ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	1個	112	B. 和室	天井	劣化	天井 水シミ	1箇所
88		天井	劣化	天井 ボード水シミ	1枚	113	M.職員男子トイレ	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
89	R. 便所	タイル	劣化	タイル 浮き,クラック	1箇所	114	N. 調理室	照明	劣化	照明 交換	6箇所
90	S. シャワー室	タイル	劣化	タイル 浮き,クラック	1箇所	115	O. 食品庫	照明	劣化	照明 交換	2箇所
91	T. 前室	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	116	P. 更衣室	照明	劣化	照明 交換	1箇所
92		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	117	Q. 休憩室	照明	劣化	照明 交換	1箇所
93		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	118	R. 便所	照明	劣化	照明 交換	1箇所
94	U. 倉庫	壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所	119	S. シャワー室	照明	劣化	照明 交換	1箇所
95		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	120	T. 前室	照明	劣化	照明 交換	1箇所
96	V. ポンプ室	壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
97	Y. 階段室	ロッカー	固定不良	ロッカー 固定不良	1個						
98		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
99		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
100		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						

■北校舎2階




No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
1		絵画	固定不良	絵画固定不良	1枚	26	AB. 女子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
2		棚	固定不良	棚固定不良	2個	27		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所
3		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	28		タイル	劣化	タイル クラック	1箇所
4		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	29	AC. 2年教室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
5	Z. 廊下	壁	劣化	壁 クラック	1箇所	30		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
6		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	31	AD. 学年室2	棚	固定不良	棚固定不良	5個
7		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	32		棚	固定不良	棚固定不良	2個
8		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	33		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
9		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	34		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
10		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	35	AE. 総合教室 学習室3	棚	固定不良	棚固定不良	4個
11		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	36		棚	固定不良	棚固定不良	1個
12		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	37		TV	固定不良	TV固定不良	1台
13		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	38		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
14		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	39	AF. 学習室2	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
15		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	40		棚	固定不良	スチール棚固定不良	1個
16		棚	固定不良	棚固定不良	3個	41		棚	固定不良	棚固定不良	1個
17		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	42		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
18		絵画	固定不良	絵画固定不良	3枚	43		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
19		絵画	固定不良	絵画固定不良	2枚	44	AG. 3年教室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
20		天井	ビス飛び出し	天井 ボードビス飛び出し	1枚	45		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
21		天井	ビス飛び出し	天井 ボードビス飛び出し	1枚	46	AH. 学年室3	棚	固定不良	スチール棚固定不良	5個
22	AA. 男子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	47		建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
23		タイル	劣化	タイル クラック	1箇所	48		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
24		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所						
25		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所						


■北校舎3階

No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量	No.	室 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
1	AI. 廊下	絵画	固定不良	絵画固定不良	1枚	26	AM. 学年室4	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
2		手洗い	破損	流し台破損	1箇所	27	AN. イングリッシュルーム	建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
3		タイル	劣化	タイル クラック,浮き	1箇所	28		TV	固定不良	TV固定不良	1台
4		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	29		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
5		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	30	AO. 教材室	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
6		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	31		棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個
7		天井	剥がれ	天井 ボード剥がれ	1枚	32		棚	固定不良	スチール棚固定不良	2個
8		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所	33		建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
9		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	34	AP. 学習室1	建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
10		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	35		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
11		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	36	AQ. 学年室5	壁	劣化	壁 クラック	1箇所
12		天井	剥がれ	天井 ボード剥がれ	1枚	37		建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
13		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	38		棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個
14		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	39		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
15		壁	劣化	壁 浮き300×300	1箇所	40		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
16		壁	劣化	壁 クラック	1箇所	41		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
17	AJ. 男子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	42		建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
18		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	43		建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚
19		タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	44	AR. 5年教室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
20	AK. 女子便所	タイル	劣化	タイル 浮き	1箇所	45		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
21	AL. 4年教室	スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個	46		壁	劣化	壁 クラック	1箇所
22		建具	開閉不良	引き戸 開きにくい	2枚						
23		壁	劣化	壁 クラック	1箇所						
24	AM. 学年室4	棚	固定不良	棚固定不良	2個						
25		棚	固定不良	スチール棚固定不良	3個						

■屋内運動場

No.	数 量 名	部 位	状 況	不 具 合 内 容	数 量
1	a. 玄関	棚	固定不良	棚固定不良	1個
2	b. アリーナ				
3					
4		壁	破損	ボード破損	1枚
5		校歌パネル	固定不足	校歌パネル 固定不足	1枚
6		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
7		校歌パネル	固定不足	校歌パネル 固定不足	1枚
8		スピーカー	固定不足	スピーカー 固定不足	1個
9					
10	g. 男子更衣室	建具	破損	開き戸 ガラリ破損	1枚
11		壁	剥がれ	ボード剥がれ	1枚
12		壁	剥がれ	ボード剥がれ	1枚
13	g. 女子更衣室	建具	開閉不良	引き戸 がたつき	1枚
14	i. ステージ	タラップ	固定不良	タラップ 固定不良	1個
15		ピアノ	固定不良	ピアノ 固定不良	1台
16	j. 放送室	棚	固定不良	キャスト付きラック固定不良	1個
17	k. 控室	建具	開閉不良	ドアクローザー 不良	1個
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					





改修概要 *必要に応じて(原立・発生・消滅)は適宜行うこと


1. 階下改修
校舎建具・家具等階下全面改修(天井・壁・床・床下)
廊下運動場ギャラリー一部階下全面改修(天井・壁・床・床下)
廊下運動場入り口部分改修(天井・壁・床・床下)
2. 調理室改修
空調機
天井・壁・床・床下全面改修(天井・壁・床・床下)
設備改修
不良の天井・壁・床・床下全面改修(天井・壁・床・床下)
天井・壁・床・床下全面改修(天井・壁・床・床下)
3. 職員室改修
アルミサッシ・ガラス全面改修(アルミ・ガラス全面改修)
出入口木製フラッシュ・ドア全面改修(木製・ガラス全面改修)
4. 体育館改修
木製キャビネット・床全面改修(木製・床全面改修)
壁・天井・床・床下全面改修(壁・天井・床・床下全面改修)
壁・天井・床・床下全面改修(壁・天井・床・床下全面改修)
5. 図書室改修
木製キャビネット・床全面改修(木製・床全面改修)
壁・天井・床・床下全面改修(壁・天井・床・床下全面改修)
壁・天井・床・床下全面改修(壁・天井・床・床下全面改修)
6. 廊下改修
玄関下床全面改修(玄関下床全面改修)
フロア・天井・壁・床・床下全面改修(フロア・天井・壁・床・床下全面改修)
7. 運動場フェンス改修
図示

1. 職員女子便所改修
床・小便器・水金物取替
床・小便器・水金物取替
床・小便器・水金物取替
天井・壁・床・床下全面改修

改修後



2. 職員男子便所改修
床・小便器・水金物取替
床・小便器・水金物取替
床・小便器・水金物取替
天井・壁・床・床下全面改修

2. 調理室改修
天井・壁・床・床下全面改修
調理室





南舎2階平面図 1/100


<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>工事名 越知小学校非構造部材等耐震化及び設計に関する事前調査</div> <div>図面名 南校舎2階平面図</div> <div>SCALE 1/100 (A3=71%)</div>	<div>SEET NO A-06</div> <div>DATE 令和6年3月</div> <div>一級建築士事務所 高知県知事登録第956号 一級建築士 大臣登録第182598号 山口英治</div>	<div>CHECKED BY 山本</div> <div>DRAWN BY 山本</div> <div>高知市本町5-1-10 TEL 088-821-0230</div>	<div>有限会社 山口英治建築設計事務所</div>
--	---	---	---------------------------------




1.男子便所改修
床・小便器排水金物取替
床排水パイプクリーナー清掃
ブース上板破損器具取替
天井BP換替
小便器1か所取替

1.女子便所改修
床排水金物取替
床排水パイプクリーナー清掃
ブース上板破損器具取替
天井BP換替
和便器1か所洋便器に交換
廊の向き方向変更








北校舎 東立面図 S=1/200



北校舎 北立面図 S=1/200




北校舎 西立面図 S=1/200



北校舎 南立面図 S=1/200

北校舎				北校舎			
番号	幅	高さ	備考	番号	幅	高さ	備考
1	0.20	1.00m		1	0.20	1.00m	
2	0.20	1.50m		2	0.20	1.50m	
3	0.20	1.50m		3	0.20	1.50m	
4	0.20	0.80m		4	0.20	0.80m	
5	0.20	2.00m		5	0.20	2.00m	
6	0.20	0.80m		6	0.20	0.80m	
東面の計	8.40m			東面の計	8.40m		
1	0.20	2.00m		1	0.20	2.00m	
2	0.20	2.00m		2	0.20	2.00m	
3	0.20	4.00m		3	0.20	4.00m	
4	0.20	3.50m		4	0.20	3.50m	
5	0.20	1.50m		5	0.20	1.50m	
6	0.20	1.50m		6	0.20	1.50m	
7	0.20	0.40m		7	0.20	0.40m	
8	0.20	2.50m		8	0.20	2.50m	
9	0.20	3.50m		9	0.20	3.50m	
10	0.20	2.00m		10	0.20	2.00m	
11	0.20	1.00m		11	0.20	1.00m	
12	0.20	2.50m		12	0.20	2.50m	
13	0.20	2.50m		13	0.20	2.50m	
14	0.20	0.90m		14	0.20	0.90m	
15	0.20	1.50m		15	0.20	1.50m	
16	0.20	0.70m		16	0.20	0.70m	
17	0.20	0.80m		17	0.20	0.80m	
18	0.20	0.80m		18	0.20	0.80m	
19	0.20	0.80m		19	0.20	0.80m	
西面の計	72.40m			西面の計	72.40m		
1	0.20	1.50m		1	0.20	1.50m	
2	0.20	0.50m		2	0.20	0.50m	
3	0.20	1.50m		3	0.20	1.50m	
4	0.20	1.00m		4	0.20	1.00m	
5	0.20	2.50m	257'下長	5	0.20	2.50m	257'下長
6	0.20	2.50m	257'下長	6	0.20	2.50m	257'下長
7	0.20	0.50m		7	0.20	0.50m	
8	0.20	1.50m		8	0.20	1.50m	
9	0.20	1.50m		9	0.20	1.50m	
10	0.20	1.50m		10	0.20	1.50m	
11	0.20	1.50m		11	0.20	1.50m	
12	0.20	2.50m		12	0.20	2.50m	
13	0.20	4.50m		13	0.20	4.50m	
14	0.20	1.50m		14	0.20	1.50m	
15	0.20	1.50m		15	0.20	1.50m	
16	0.20	1.50m		16	0.20	1.50m	
17	0.20	2.50m	257'下長	17	0.20	2.50m	257'下長
18	0.20	2.50m	257'下長	18	0.20	2.50m	257'下長
19	0.20	1.00m		19	0.20	1.00m	
20	0.20	2.50m		20	0.20	2.50m	
21	0.20	1.50m		21	0.20	1.50m	
22	0.20	1.50m		22	0.20	1.50m	
23	0.20	1.50m		23	0.20	1.50m	
24	0.20	1.50m		24	0.20	1.50m	
25	0.20	1.50m		25	0.20	1.50m	
南面の計	42.50m			南面の計	42.50m		
1	0.20	2.50m		1	0.20	2.50m	
2	0.20	2.50m		2	0.20	2.50m	
3	0.20	1.00m		3	0.20	1.00m	
4	0.20	1.00m		4	0.20	1.00m	
5	0.20	0.50m		5	0.20	0.50m	
6	0.20	1.20m		6	0.20	1.20m	
7	0.20	0.80m		7	0.20	0.80m	
8	0.20	0.80m		8	0.20	0.80m	
9	0.20	0.50m		9	0.20	0.50m	
10	0.20	0.80m		10	0.20	0.80m	
11	0.20	1.20m		11	0.20	1.20m	
12	0.20	1.80m		12	0.20	1.80m	
13	0.20	1.50m		13	0.20	1.50m	
14	0.20	1.30m		14	0.20	1.30m	
15	0.20	1.30m		15	0.20	1.30m	
16	0.20	0.80m		16	0.20	0.80m	
17	0.40	1.50m		17	0.40	1.50m	
18	0.20	1.50m		18	0.20	1.50m	
19	0.20	1.00m		19	0.20	1.00m	
20	0.20	1.50m		20	0.20	1.50m	
21	0.20	0.35m		21	0.20	0.35m	
22	0.20	1.80m		22	0.20	1.80m	
北面の計	26.30m			北面の計	26.30m		
北校舎の計	150.60m			北校舎の計	150.60m		


凡例	記号	名称
	〓	ひび割れ
	〓	モルタル浮き
	〓	煉瓦・欠損・塗膜劣化



南校舎 東立面図 S=1/200



南校舎 北立面図 S=1/200




南校舎 西立面図 S=1/200



南校舎 南立面図 S=1/200


南倉				洋室				
番号	幅	高さ	備考	番号	W	H	㎡数	備考
西面				東面				
1	0.20	0.80m		1	1.40	0.80	1.120㎡	
2	0.20	0.90m		東面の計 1.120㎡				
3	0.20	0.90m		西面				
4	0.20	0.90m	ALC	1	0.40	0.90	0.360㎡	
5	0.20	0.90m	ALC	西面の計 0.360㎡				
6	0.30	0.90m		南倉洋室の計 1.480㎡				
7	0.50	3.30m						
8	0.20	2.00m						
10	0.30	0.90m						
11	0.20	4.00m						
12	0.20	5.00m						
13	0.20	4.50m						
東面の計 28.50㎡								
西面				南蔵・次席・変換用				
1	0.20	1.50m		番号	W	H	㎡数	備考
2	0.20	1.00m		東面				
3	0.20	1.50m		1	0.50	0.20	0.100㎡	
4	0.20	1.60m		2	0.20	0.15	0.030㎡	
5	0.20	1.90m		3	0.40	0.15	0.120㎡	
6	0.20	1.80m		4	0.20	0.20	0.140㎡	
7	0.20	1.60m		5	0.20	0.25	0.140㎡	
8	0.20	1.60m		6	1.00	0.10	0.100㎡	
9	0.20	1.60m		7	1.20	0.10	0.120㎡	
10	0.20	1.60m		8	0.50	2.00	0.100㎡	EPJ577 下
11	0.20	1.50m		前面の計 0.850㎡				
12	0.40	1.50m		西面				
13	0.20	2.50m		1	0.20	0.20	0.140㎡	
14	0.30	1.30m		2	1.00	0.15	0.150㎡	
15	0.20	1.50m		3	0.40	0.15	0.060㎡	
16	0.20	1.50m		4	0.20	0.30	0.140㎡	
17	0.30	3.70m		5	0.20	0.20	0.060㎡	
18	0.50	6.00m		6	0.20	0.20	0.060㎡	
19	0.20	1.50m		7	0.20	0.20	0.040㎡	
西面の計 21.90㎡				8	0.10	0.10	0.010㎡	
南面				9	0.20	0.30	0.060㎡	
1	0.50	2.90m	J577 下具	10	0.50	2.75	0.137㎡	EPJ577 下
2	0.50	2.50m	J577 下具	後面の計 0.521㎡				
3	0.20	1.90m		前面				
4	0.20	1.50m		1	0.20	0.20	0.140㎡	
5	0.30	2.50m	J577 下具	2	0.10	0.10	0.010㎡	
6	0.20	1.30m		3	0.20	0.20	0.040㎡	
7	0.20	1.30m		4	0.40	0.20	0.080㎡	
8	0.20	1.30m		5	0.10	0.10	0.010㎡	
9	0.20	1.20m		6	0.50	0.30	0.150㎡	
10	0.20	1.20m		7	0.40	0.20	0.010㎡	
11	0.30	1.20m		8	0.20	0.30	0.060㎡	
12	0.20	1.50m		後面の計 0.470㎡				
南面の計 20.50㎡				北面				
1	0.20	1.00m		1	0.20	0.10	0.030㎡	
2	0.20	0.60m		2	0.15	0.50	0.075㎡	
3	0.20	2.00m		3	1.00	0.60	0.600㎡	
4	0.20	0.50m		4	0.20	0.20	0.040㎡	
5	0.20	1.00m	J577 下具	5	0.20	0.20	0.040㎡	
6	0.30	0.90m		6	0.30	0.15	0.045㎡	
7	0.20	0.10m		7	0.10	0.20	0.020㎡	
8	0.20	0.10m		10	0.10	0.20	0.020㎡	
9	0.20	0.60m		9	0.10	0.50	0.050㎡	
10	0.20	0.90m		10	0.20	0.20	0.040㎡	
11	0.20	0.90m		11	0.20	0.20	0.040㎡	
12	0.30	1.60m		北面の計 0.440㎡				
13	0.30	1.10m		前面計・次席・生計・土計の計 2.247㎡				
14	0.20	2.50m						
15	0.30	0.40m						
16	0.30	0.50m						
17	0.40	1.10m						
18	0.30	1.10m						
19	0.20	1.50m						
20	0.30	1.00m						
21	0.20	1.00m						
22	0.30	1.90m						
23	0.20	0.10m						
24	0.20	0.10m						
25	0.20	0.10m						
26	0.30	1.30m						
27	0.30	0.10m						
東面の計 88.40㎡				凡 例				
南蔵・次席の計 95.50㎡				記号	名 称			
				〰	ひび割れ			
				■	モルタル塗り			
				煉瓦・欠損・塗膜剥落				




東立面図 S=1/100



北立面図 S=1/100



西立面図 S=1/100



南立面図 S=1/100

仕上表			
①底	防水モルタル塗り	⑥根廻り	合板型枠打放
②屋根	カラーガルバリウム鋼板 平葺き	⑦階段	モルタル
③外壁	コンクリート断り仕上	⑧階段	タイル
④外壁	モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付		
⑤柱	合板型枠打放		

給食棟				
番号	幅	高さ	面積	備考
1	0.20	0.50m	0.10㎡	下
2	0.20	0.50m	0.10㎡	下
3	0.20	0.50m	0.10㎡	下
4	0.20	0.50m	0.10㎡	下
5	0.20	0.50m	0.10㎡	下
6	0.20	0.50m	0.10㎡	下
7	0.50	1.00m	0.50㎡	
8	0.50	0.50m	0.25㎡	
東面の計				2.50㎡
1	0.30	2.00m	0.60㎡	
2	0.30	1.50m	0.45㎡	
3	0.30	1.50m	0.45㎡	
4	0.30	1.50m	0.45㎡	
5	0.60	1.50m	0.90㎡	
南面の計				2.85㎡
1	0.20	0.50m	0.10㎡	
2	0.20	0.50m	0.10㎡	
3	0.20	0.50m	0.10㎡	
4	0.20	0.50m	0.10㎡	
5	0.20	0.50m	0.10㎡	
6	0.20	0.50m	0.10㎡	
北面の計				0.60㎡
1	0.15	1.50	0.225㎡	
2	0.15	1.50	0.225㎡	
結露層厚みの計				5.745㎡
屋根・外壁・基礎等				
番号	幅	高さ	面積	備考
1	4.00	1.00	4.00㎡	下
東面の計				4.00㎡
1	0.10	0.50	0.05㎡	
2	0.10	0.50	0.05㎡	
西面の計				0.10㎡
北面の計				0.10㎡
結露層厚みの計				4.20㎡

凡 例		
記号	名 称	
—	ひび割れ	
■	モルタル浮き	
■	腐蝕・欠損・塗膜劣化	